

Läcklarm - Vad reagerar mätaren på?

- När vi kör Drive by och får indikation om ett läcklarm på vårt instrument vet vi inte vilken dag det är ifrån. Bara att det utlösts inom 30 dagar.
- Ett läcklarm utlöses om man har aktivitet genom mätaren hela dygnet utan uppehåll på minst 15 min i rad under 24 timmar.
- Det betyder att en verksamhet med dygnet runt-verksamhet kan få larmet utlöst utan att ha ett läckage, bara täta uttag.
- Det kan lösas ut om man har ett droppläckage där det kommer 1 droppe oftare än var 15:e minut.
- Det löser inte ut för att man fyller poolen under några timmar eller liknande.
- En droppslang för bevattning som är igång över ett dygn löser ut larmet.
- Läcklarm ligger kvar i mätaren i 30 dagar från att det slutat läcka.
- En läcka som pågår över tid rapporteras som ett nytt larm varje dag som det inte står still i minst 15 min på 24 timmar.
- Vid ovisshet om läcka är pågående, kan Mittskåne Vatten köra ut till kund med avläsningsutrustning plus Optoögat och läsa av. Där krävs närkontakt med mätarens optiska öga.

Läge 2 på mätaren visa pågående förbrukning i kubik och om du inte har något uttag av vatten ska det läget visa 0,000 m³ hela tiden, blinkar det till en siffra ibland så går det vatten igenom.

Läge 3 fungerar likadant men visar 6 decimaler. Fotografera eller skriv ner det läget t ex på kvällen när ni inte ska använda mer vatten, samt sen igen nästa dag innan ni börjar använda något vatten och se om det är någon skillnad i visade siffror.

Läge 2



Läge 3

